

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C04108

№ 1305448

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 27.32.13 8544 42 900 9	Шинопроводы магистральные с литой изоляцией типов СВА, СВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»	ТУ 27.32.13-013-97798631-2020
	a – код, обозначающий номинальный ток в амперах: 08 – 800А, 10 – 1000А, 12 – 1250А, 16 – 1600А, 20 – 2000А, 25 – 2500А, 32 – 3200А, 40 – 4000А, 50 – 5000А, 63 – 6300А; b – цифры 3, 4 или 5, обозначающее тип компоновки проводников: 3 - 3L, 4 - 3L+ PEN, 5 - 3L+N+PE 100%; 8 – степень защиты IP68 по ГОСТ 14254; c - число от 11 до 99, обозначающее номер секции в соответствии с каталогом предприятия. Номер секции (c) Тип секции (z) 11 Прямая без отводов 1000 мм 12 Прямая без отводов 2000 мм 13 Прямая без отводов 3000 мм 19 Прямая без отводов специальная 21 Прямая с отводами 1500 мм 1 окно 22 Прямая с отводами 2000 мм 2 окна 23 Прямая с отводами 3000 мм 3 окна 29 Прямая с отводами специальная 31 Угол горизонтальный 33 Угол горизонтальный специальный 34 Угол вертикальный 35 Угол вертикальный специальный 36 Угол двойной горизонтальный специальный 37 Угол двойной вертикальный специальный 39 Угол двойной комбинированный специальный 41 Тройник горизонтальный специальный 42 Тройник вертикальный специальный 43 Крестовина горизонтальная специальная 44 Крестовина вертикальная специальная 60 Ввод фланцевый прямой 61 Ввод фланцевый угловой горизонтальный 63 Ввод фланцевый угловой вертикальный 71 Ввод трансформаторный боковой Т1 72 Ввод трансформаторный фронтальный Т2 73 Ввод трансформаторный специальный 90 Секция термокомпенсации 1500 мм 91 Секция понижающая 1500 мм 92 Секция перехода нейтрали 1000 мм	



Руководитель органа

Подпись

А.М. Кузнецов
инициалы, фамилия

Эксперт

Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия