СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00607** 040490

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХСТРОНГ» (ООО «ТЕХСТРОНГ»). ОГРН: 1123460003116. Место нахождения (адрес юридического лица): 129344, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ, Д. 1, СТР. 8, ПОМЕЩ. 116. Адрес места осуществления деятельности: 141540, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:09:0050442:1074.
Телефон: +7 (495) 989-17-30. Адрес электронной почты: info@tehstrong.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХСТРОНГ» (ООО «ТЕХСТРОНГ»). ОГРН: 1123460003116. Место нахождения (адрес юридического лица): 129344, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ, Д. 1, СТР. 8, ПОМЕЩ. 116. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141540, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:09:0050442:1074.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ НСОПБ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». ОГРН: 1167746137118. Адрес (место нахождения): 108814, Г. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.
Телефон: +7 (499) 647-66-77, e-mail: info@nlts.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Электропроводка (шинопровод товарного знака «METAENERGY», тип МВА (ТУ 3449-07-97798631-2015), ООО «НПЦ МЕТАЛЛУРГ»), выполненная в огнестойком коробе «ТЕХСТРОНГ С» (ТУ 23.99.19-056-09559281-2023, ООО «ТЕХСТРОНГ») в соответствии с Технологическим регламентом по монтажу ТР 008-09559281-2015 от 01.10.2024, в составе согласно Приложению на 1 листе (бланк № 012590).
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара не менее 180 минут.

код ОКПД2
23.99.19.110

код ТН ВЭД
-

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д26-08-28/1 от 28.08.2026 г., испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр», Свидетельство об аккредитации (подтверждения компетентности) № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г.
Акт анализа состояния производства № 660 от 10.07.2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 23.99.19-056-09559281-2023 «Короб огнестойкий «ТЕХСТРОНГ С». Технические условия»; Технологический регламент по монтажу ТР 008-09559281-2015 «Огнестойкий короб «ТЕХСТРОНГ С» от 01.10.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.08.2026 по 27.08.2031

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **А. В. Елистратова**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **А. В. Илюшин**
(подпись, инициалы, фамилия)

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-294.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00607** 012590

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)
Электропроводка, выполненная в огнестойком коробе «ТЕХСТРОНГ С» (ТУ 23.99.19-056-09559281-2023, ООО «ТЕХСТРОНГ») с двухсторонним, трехсторонним и четырехсторонним воздействием пожара, в соответствии с Технологическим регламентом по монтажу ТР 008-09559281-2015 от 01.10.2024, в составе: - шинопровод товарного знака «METAENERGY», тип МВА (ТУ 3449-07-97798631-2015, ООО «НПЦ МЕТАЛЛУРГ»), материал проводника - алюминий, типоразмеры: {125}x{168/203/253/293/493/573} мм, с номинальной силой тока от 1000 А до 4000 А, с напряжением до 1 кВ; - огнестойкий короб «ТЕХСТРОНГ С» (ТУ 23.99.19-056-09559281-2023, ООО «ТЕХСТРОНГ») для изолирования сетей инженерно-технического обеспечения, с наружными габаритными размерами по ширине от 250 мм до 1500 мм, по высоте от 250 мм до 1500 мм, выполненный из огнестойких панелей «ТЕХСТРОНГ С» (ТУ 5667-007-09559281-2015, ООО «ТЕХСТРОНГ») толщиной не менее 75 мм, с покрытием декоративно-защитной покрывной краской «TEHSTRONG FINISH» (ТУ 20.30.11-044-09559281-2021, ООО «ТЕХСТРОНГ») или без покрытия; - огнезащитный состав «TEHSTRONG CONTACT S» (ТУ 20.13.62-021-09559281-2018, ООО «ТЕХСТРОНГ»), применяемый для герметизации стыков плит панелей короба, мест пересечений и примыканий к ограждающим строительным конструкциям, с расходом не менее 0,5 кг/м²; - вентиляционный блок «TEHSTRONG VB» (ТУ 23.99.19-033-09559281-2020, ООО «ТЕХСТРОНГ») с габаритными размерами по ширине от 100 мм до 200 мм, по высоте от 100 мм до 200 мм; - ревизионный люк «TEHSTRONG RL» (ТУ 23.99.19-032-09559281-2020, ООО «ТЕХСТРОНГ») с габаритными размерами по ширине от 150 мм до 600 мм, по высоте от 150 мм до 600 мм или без ревизионного люка; - система подвесов с шагом в соответствии с Технологическим регламентом по монтажу ТР 008-09559281-2015 от 01.10.2024 из стальных резьбовых шпилек, стальных шайб, стальных гаек, траверс из стального перфорированного профиля (швеллера) толщиной не менее 1,5 мм; стальных консолей с горизонтальным держателем; металлических анкеров (цанг); анкер-клинов металлических забивных. Огнезащита системы подвесов выполнена огнезащитным кожухом «TEHSTRONG КО» (ТУ 23.99.19-030-09559281-2020, ООО «ТЕХСТРОНГ») или материалом базальтовым огнезащитным рулонным «МБОР» (ТУ 23.99.19-018-08621635-2020, АО «ТИЗОЛ»).

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) — **А. В. Елистратова**

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — **А. В. Илюшин**

(подпись, инициалы, фамилия)

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2025г., "В". Зак. №СП-23.