RUSSIAN FEDERATION

Проверка подлинности сертификата соответствия

№ 0000120

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.106086

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Металлург», Адрес: Россия, 346720, Ростовская область, Аксайский муниципальный р-н, Большелогское с.п., территория промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, зд.79, оф. 203, ИНН: 6166059176, ОГРН: 1066166042282, телефон: +7(863) 322-33-90, электронная почта: info@metaenergy.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Металлург», Адрес: Россия, 346720, Ростовская область, Аксайский муниципальный р-н, Большелогское с.п., территория промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, зд.79, оф. 203, ИНН: 6166059176, ОГРН: 1066166042282, телефон: +7(863) 322-33-90, электронная почта: info@metaenergy.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Шинопроводы магистральные типов МВА, МВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY». Выпускаемые по ТУ 3449-07-97798631-2015. Серийный выпуск. (см. приложение №1)

код ОКПД 2
27.32.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Согласно приложению № 1-3

код ТН ВЭД
8544 42 900 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) №98544-ТЕХП/ПБ-26 от 05.08.2026. Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ17 от 2024-12-17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №RA.RU.ФК63.К00145 от 07.03.2023 по 07.03.2026, выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента «АКАДЕММАШ», номер аттестата аккредитации RA.RU.13ФК63

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 06.08.2026 по 05.08.2029**

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) М.Д. Морозов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) С.Е. Хвощев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «В». ТЗ № 253.

RUSSIAN FEDERATION

Проверка подлинности сертификата соответствия

№ 0000121

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.106086
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 06.08.2026 по 05.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17
Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"
Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н,
ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.32.13	Шинопроводы магистральные и распределительные товарного знака «METAENERGY», типов MBA, MBC на напряжение до 1000 В, переменного тока от 250 А до 7500 А, состоящие из изолированных медных или алюминиевых токоведущих проводников (шин) и относящихся к ним защитных оболочек (корпуса), ответвительных устройств и элементов фиксации. Номенклатурный ряд шинопроводных элементов (секций): Блок соединительный Ввод кабельный Ввод кабельный специальный Ввод трансформаторный боковой Т1 Ввод трансформаторный ламельный Ввод трансформаторный фронтальный Т2 Ввод трансформаторный специальный Ввод фланцевый прямой Ввод фланцевый прямой специальный Ввод фланцевый угловой горизонтальный N1 Ввод фланцевый угловой горизонтальный N2 Ввод фланцевый угловой горизонтальный специальный Ввод фланцевый угловой вертикальный N3 Ввод фланцевый угловой вертикальный N4 Ввод фланцевый угловой вертикальный специальный Заглушка торцевая Крестовина горизонтальная Крестовина вертикальная Прямая без отводов Прямая с отводами Прямая с отводами специальная Секция перехода нейтрали 1000мм Секция перехода фаз 1000мм Секция перехода фаз и нейтрали 1000мм	ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Показатель пожарной опасности ПО 1. ГОСТ IEC 60331-21-2011 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно». Сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени в течении более 180 минут. ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 «Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции». Отсутствует воспламенение изоляционного материала, удерживающего токопроводящие части при испытательной температуре 960°С.

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) М.Д. Морозов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) С.Е. Хвощев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «В», ТЗ № 253.

RUSSIAN FEDERATION

Проверка подлинности сертификата соответствия

№ 0000122

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.106086
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 06.08.2026 по 05.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17
Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"
Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н,
ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.32.13	Секция переходная с IP68 на IP55 Секция понижающая 1500мм Секция термокомпенсации 1500мм Тройник горизонтальный N1 Тройник горизонтальный N2 Тройник горизонтальный специальный Тройник вертикальный N3 Тройник вертикальный N4 Тройник вертикальный специальный Угол горизонтальный N1 Угол горизонтальный N2 Угол горизонтальный специальный Угол вертикальный N3 Угол вертикальный N4 Угол вертикальный специальный Угол двойной горизонтальный N1 Угол двойной горизонтальный N2 Угол двойной горизонтальный специальный Угол двойной вертикальный N3 Угол двойной вертикальный N4 Угол двойной вертикальный специальный Угол двойной комбинированный K1 Угол двойной комбинированный K2 Угол двойной комбинированный K3 Угол двойной комбинированный K4 Угол двойной комбинированный специальный Дополнительные шинопроводные элементы и комплектующие: Блок отбора мощности (блок отводной, блок секционирования, блок понижения сечения) Крепление КР Кожух трансформатора (фланцевый, горизонтальный, вертикальный)	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Класс пожарной опасности – КМ0. Группа горючести - негорючие (НГ).

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) М.Д. Морозов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) С.Е. Хвощев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «В», ТЗ № 253.

RUSSIAN FEDERATION

Проверка подлинности сертификата соответствия

№ 0000123

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.106086
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 06.08.2026 по 05.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17
Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"
Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н,
ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.32.13	Кожух защитный Набор шин (для подключения к трансформаторам и распределительным устройствам) Огнезащитный барьер ОЗБ Пластина переходная медная, алюминиевая (для установки фланцев и подключения шин). После наименования шинопроводного элемента (секции) указывают следующие параметры: - IP55, IP66 – степень защиты по ГОСТ 14254; - /МВА, /МВС – тип шинопровода в котором проводники выполнены из алюминия (МВА) или меди (МВС); - номинальный ток в амперах: 250А, 400А, 630А, 800А, 1000А, 1250А, 1600А, 2000А, 2500А, 3200А, 4000А, 5000А, 6300А, 7500А; - количество проводников: 3W, 4W, 5W; - размер (длина) секции в мм: Xmm, XxXmm, XxXxXmm, XxXxXxXmm (в зависимости от конфигурации секции). Если секция «специальная», то перед наименованием секции указывают следующие параметры [МВА(МВС) X YZ] : - МВА(МВС) – тип шинопровода в котором проводники выполнены из алюминия (МВА) или меди (МВС); - X – номинальный ток в амперах: 250А, 400А, 630А, 800А, 1000А, 1250А, 1600А, 2000А, 2500А, 3200А, 4000А, 5000А, 6300А, 7500А; Y – цифра 3, 4 или 5, обозначающая тип компоновки проводников: 3 - 3L, PE корпус, 4 - 3L+N, PE корпус, 5 - 3L+N+PE 100%; Z – цифра 5 или 6, обозначающая степень защиты по ГОСТ 14254: 5 – IP 55, 6 – IP 66. Также в наименовании «специальной» секции может добавляться дополнительный признак (размер в мм, количество отводов и др.)	

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) М.Д. Морозов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) С.Е. Хвощев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «В», ТЗ № 253.