RUSSIAN FEDERATION

№ 0125828

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.86241

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ МЕТАЛЛУРГ», Адрес: 346720, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское с.п., тер. Промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, зд.79, оф. 203, ИНН: 6166059176, ОГРН: 1066166042282, телефон: +7 (863) 322-33-90, электронная почта: info@metaenergy.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ МЕТАЛЛУРГ», Адрес: 346720, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское с.п., тер. Промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, зд.79, оф. 203, ИНН: 6166059176, ОГРН: 1066166042282, телефон: +7 (863) 322-33-90, электронная почта: info@metaenergy.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Шинопроводы типов МВА, МВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY» (см. приложение №1). Выпускаемые по ТУ 3449-07-97798631-2015 «Шинопроводы типов МВА, МВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY». Серийный выпуск.

код ОКПД 2
27.32.13

код ТН ВЭД
8536900100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени в течении более 90 минут по ГОСТ Р 53316-2021 "ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №80201-ТЕХП/ПБ-25 от 03.10.2025. Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ17 от 2024-12-17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 3449-07-97798631-2015. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №RA.RU.HB13.K00005, сроком действия до 07.03.2026, выданный Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента «МГТ», RA.RU.13HB13.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 06.10.2025 по 05.10.2028**

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) М.Д. Морозов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) С.Е. Хвощев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 1130

RUSSIAN FEDERATION

№ 0125824

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.86241
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 06.10.2025 по 05.10.2028

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.32.13	Продукция: шинопровод типов МВА, МВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY» (ТУ 3449-07-97798631-2015), смонтированный в соответствии с МПРЦ.685510.002РЭ «Руководство по монтажу и эксплуатации» в составе: – шинопровод типа МВА с типоразмерами: 125х103 мм, 125х113 мм, 125х128 мм, 125х143 мм, 125х168 мм, 125х203 мм, 125х253 мм, 125х293 мм, 125х393 мм, 125х493 мм, 125х573 мм, 125х793 мм, 125х853 мм, номинальная сила тока от 250А до 6300А, материал проводника - алюминий, количество проводников - 3, 4, 5, материал корпуса (оболочки) - алюминий, вид установки - горизонтально и вертикально; – шинопровод типа МВС с типоразмерами: 125х103 мм, 125х118 мм, 125х128 мм, 125х153 мм, 125х188 мм, 125х223 мм, 125х273 мм, 125х363 мм, 125х433 мм, 125х533 мм, 125х703 мм, 125х793 мм, номинальная сила тока от 400А до 7500А, материал проводника - медь, количество проводников - 3, 4, 5, материал корпуса (оболочки) - алюминий, вид установки - горизонтально и вертикально; – система монтажных элементов шинопровода, состоящая из комплектов крепления типов КР, КРТ с шагом крепления не более 1200 мм, вид крепления – жесткое и свободное, методы крепления: к стене «на ребро», к стене «плашмя», к потолку «на ребро», к потолку «плашмя», к полу «на ребро», к полу «плашмя», вертикально. Номенклатурный ряд шинопроводных элементов: **[МВА x yz] n, [МВС x yz] n, где:** МВА - тип шинопровода (проводники выполнены из алюминия); МВС - тип шинопровода (проводники выполнены из меди); x - номинальный ток в амперах из ряда (МВА): 250А, 400А, 630А, 800А, 1000А, 1250А, 1600А, 2000А, 2500А, 3200А, 4000А, 5000А, 6300А; x - номинальный ток в амперах из ряда (МВС): 400А, 630А, 630А, 800А, 1000А, 1250А, 1600А, 2000А, 2500А, 3200А, 4000А, 5000А, 6300А, 7500А; y – цифры 3, 4 или 5, обозначающее тип компоновки проводников: 3 - 3L, PE корпус, 4 - 3L+N, PE корпус, 5 - 3L+N+PE 100%; z – цифры 5 или 6, обозначающие степень защиты по ГОСТ 14254: 5 – IP 55, 6 – IP 66; z - тип секции в соответствии с каталогом предприятия: 11 Прямая без отводов 1000 мм 12 Прямая без отводов 2000 мм 13 Прямая без отводов 3000 мм 14 Прямая без отводов 4000 мм 19 Прямая без отводов специальная 21 Прямая с отводами 1500 мм 1 окно 22 Прямая с отводами 2000 мм 2 окна	ТУ 3449-07-97798631-2015 «Шинопроводы типов МВА, МВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) М.Д. Морозов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) С.Е. Хвощев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «Б», ТЗ № 1130.

RUSSIAN FEDERATION

№ 0125825

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

	23 Прямая с отводами 3000 мм 3 окна 24 Прямая с отводами 4000 мм 4 окна 29 Прямая с отводами специальная 31 Угол горизонтальный N1 32 Угол горизонтальный N2 33 Угол горизонтальный специальный 34 Угол вертикальный 35 Угол вертикальный специальный 36 Угол двойной горизонтальный специальный 37 Угол двойной вертикальный специальный 39 Угол двойной комбинированный специальный 41 Тройник горизонтальный специальный 42 Тройник вертикальный специальный 43 Крестовина горизонтальная специальная 44 Крестовина вертикальная специальная 60 Ввод фланцевый прямой 61 Ввод фланцевый угловой горизонтальный N1 62 Ввод фланцевый угловой горизонтальный N2 63 Ввод фланцевый угловой вертикальный N3 64 Ввод фланцевый угловой вертикальный N4 65 Ввод кабельный 66 Ввод фланцевый прямой специальный 67 Ввод фланцевый угловой горизонтальный спец. 68 Ввод фланцевый угловой вертикальный спец. 69 Ввод кабельный специальный 71 Ввод трансформаторный боковой Т1 72 Ввод трансформаторный фронтальный Т2 79 Ввод трансформаторный специальный 90 Секция термокомпенсации 1500 мм 91 Секция понижающая 1500 мм 92 Секция перехода нейтрали 1000 мм 93 Секция перехода фаз 1000 мм 94 Секция регулируемая 1300 мм ± 200 мм 95 Блок соединительный 96 Блок отбора мощности (отводный блок, секционирования, понижения сечения, арт.87) 97 Кожух фланцевый, кожух защитный 98 Крепление КР, КРТ, набор переходных шин для вводных фланцев 99 Заглушка торцевая	

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) М.Д. Морозов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) С.Е. Хвощев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «Б». ТЗ № 1130.