

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AE81.B.00639/19

Серия **RU** № **0633513**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

ШИНОПРОВОДЫ, товарный знак "METAENERGY".

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ РЯД ШИНОПРОВОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

8802ABYY, 8804ABYY, 8806ABYY, 8808ABYY, 8810ABYY, 8812ABYY, 8816ABYY, 8820ABYY, 8825ABYY, 8832ABYY, 8840ABYY, 8850ABYY, 8863ABYY, 8875ABYY, 8902ABYY, 8904ABYY, 8906ABYY, 8908ABYY, 8910ABYY, 8912ABYY, 8916ABYY, 8920ABYY, 8925ABYY, 8932ABYY, 8940ABYY, 8950ABYY, 8963ABYY, 8975ABYY, где

А - число: 3, 4, 5, означающее тип компоновки токопроводящих шин:

3 - 3L, PE корпус, 4 - 3L+N, PE корпус; 5 - 3L+N+PE, 100%

В - число: 4, 5, 6, 8 означающее степень защиты от попадания внешних твердых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254: 4 - IP 54; 5 - IP 55; 6 - IP 66; 8 - IP 68.

YY - номер секции в соответствии с Каталогом 2017 "Шинопроводы низковольтные до 1000 В".

- 11 - Секция прямая без отводов 1000 мм;
- 12 - Секция прямая без отводов 2000 мм;
- 13 - Секция прямая без отводов 3000 мм;
- 14 - Секция прямая без отводов 4000 мм;
- 19 - Секция прямая без отводов специальная;
- 21 - Секция прямая с отводами 1500 мм 1 окно;
- 22 - Секция прямая с отводами 2000 мм 2 окна;
- 23 - Секция прямая с отводами 3000 мм 3 окна;
- 24 - Секция прямая с отводами 4000 мм 4 окна;
- 29 - Секция прямая с отводами специальная;
- 31 - Угол горизонтальный N1;
- 32 - Угол горизонтальный N2;
- 33 - Угол горизонтальный специальный;
- 34 - Угол вертикальный;
- 35 - Угол вертикальный специальный;
- 39 - Угол двойной специальный;
- 41 - Тройник горизонтальный специальный;
- 42 - Тройник вертикальный специальный;
- 43 - Крестовина горизонтальная вертикальная;
- 44 - Крестовина вертикальная специальная;
- 60 - Ввод фланцевый прямой;
- 61 - Ввод фланцевый угловой горизонтальный N1;
- 62 - Ввод фланцевый угловой горизонтальный N2;
- 63 - Ввод фланцевый угловой вертикальный N3;
- 64 - Ввод фланцевый угловой вертикальный N4;
- 65 - Ввод кабельный;
- 66 - Ввод фланцевый прямой специальный;
- 67 - Ввод фланцевый угловой горизонтальный специальный;
- 68 - Ввод фланцевый угловой вертикальный специальный;
- 69 - Ввод кабельный специальный;
- 71 - Ввод трансформаторный боковой T1;
- 72 - Ввод трансформаторный фронтальный T2;
- 79 - Ввод трансформаторный специальный;
- 90 - Секция термокомпенсация 1500 мм;
- 91 - Секция понижающая 1500 мм;
- 92 - Секция перехода нейтрали 1000 мм;
- 93 - Секция перехода фаз 1000 мм;
- 94 - Секция регулируемая 1300 мм +/-200 мм;
- 95 - Блок соединительный;
- 99 - Заглушка торцевая.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
(Подпись)

(Терешко Владимир Семенович)

(Ф.И.О.)

М.П. Мегерян Александр Владимирович

(Ф.И.О.)