Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

Руководящий орган Системы
Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТЕСТ»
119002, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул Арбат, д. 51, стр. 2, помещ. 1/П
№ РОСС RU.31621.04ПШН4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.06.С00212

Срок действия с 19.12.2024 по 18.12.2027

№ 0000277

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «Сертификационная Компания», аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.06.2024. Адрес: 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, офис 206, 207;
Телефон: +74712771326. Адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

ПРОДУКЦИЯ Шинопроводы типов МВА, МВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3449-07-97798631-2013 «ШИНОПРОВОДЫ магистральные типов МВА, МВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»
Серийный выпуск

код ОКПД-2
27.32.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ IEC 61439-1-2013 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования".
ГОСТ IEC 61439-6-2017 "Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 6. Системы сборных шин (шинопроводы)".

код ТН ВЭД
8536 90 010 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Металлург»
Юридический адрес: 346720, Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское с.п., тер. Промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, зд.79, оф. 203
ИНН: 6166059176

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Металлург»
Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 346720, Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское с.п., тер. Промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, зд.79, оф. 203
Телефон: (863) 322-33-90. E-mail: info@metaenergy.ru
ИНН: 6166059176

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 052-12-24-ЕМ-ВТ от 18.12.2024 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.07.2024)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3

М.П.

Руководитель органа _____ **О.Я. Гребенюк**
подпись

Эксперт _____ **Н.А. Николаев**
подпись

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации «ЕвроМенеджмент»

№ 0000278

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.06.С00212

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13 8536 90 010 0	Шинопроводы типов МВА, МВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»	ТУ 3449-07-97798631-2013 «ШИНОПРОВОДЫ магистральные типов МВА, МВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»
	Номенклатурный ряд шинопроводных элементов: **[МВА x y z]n, где** x – номинальный ток в амперах из ряда: 250А, 400А, 630А, 800А, 1000А, 1250А, 1600А, 2000А, 2500А, 3200А, 4000А, 5000А, 6300А, 7500А; y – цифры 3, 4 или 5, обозначающие тип компоновки проводников: 3 - 3L, PE корпус, 4 - 3L+N, PE корпус, 5 - 3L+N+PE 100%; z – цифры 5 или 6, обозначающие степень защиты по ГОСТ 14254: 5 – IP 55, 6 – IP 66; n - тип секции в соответствии с каталогом предприятия. **[МВС x y z]n, где** x - номинальный ток в амперах из ряда: 250А, 400А, 630А, 800А, 1000А, 1250А, 1600А, 2000А, 2500А, 3200А, 4000А, 5000А, 6300А, 7500А; y – цифры 3, 4 или 5, обозначающие тип компоновки проводников: 3 - 3L, PE корпус, 4 - 3L+N, PE корпус, 5 - 3L+N+PE 100%; z – цифры 5 или 6, обозначающие степень защиты по ГОСТ 14254: 5 – IP 55, 6 – IP 66; n - тип секции в соответствии с каталогом предприятия. Номер секции (d) Тип секции (n) 11 Прямая без отводов 1000 мм 12 Прямая без отводов 2000 мм 13 Прямая без отводов 3000 мм 14 Прямая без отводов 4000 мм 19 Прямая без отводов специальная 21 Прямая с отводами 1500 мм 1 окно 22 Прямая с отводами 2000 мм 2 окна 23 Прямая с отводами 3000 мм 3 окна 24 Прямая с отводами 4000 мм 4 окна 29 Прямая с отводами специальная 31 Угол горизонтальный N1 32 Угол горизонтальный N2 33 Угол горизонтальный специальный 34 Угол вертикальный 35 Угол вертикальный специальный	

Руководитель ОС _____ **О.Я. Гребенюк**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Н.А. Николаев**
Подпись

Система добровольной сертификации «ЕвроМенеджмент»

№ 0000279

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.06.С00212

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13 8536 90 010 0	Шинопроводы типов МВА, МВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»	ТУ 3449-07-97798631-2013 «ШИНОПРОВОДЫ магистральные типов МВА, МВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»
	36 Угол двойной горизонтальный специальный 37 Угол двойной вертикальный специальный 39 Угол двойной комбинированный специальный 41 Тройник горизонтальный специальный 42 Тройник вертикальный специальный 43 Крестовина горизонтальная специальная 44 Крестовина вертикальная специальная 60 Ввод фланцевый прямой 61 Ввод фланцевый угловой горизонтальный N1 62 Ввод фланцевый угловой горизонтальный N2 63 Ввод фланцевый угловой вертикальный N3 64 Ввод фланцевый угловой вертикальный N4 65 Ввод кабельный 66 Ввод фланцевый прямой специальный 67 Ввод фланцевый угловой горизонтальный спец. 68 Ввод фланцевый угловой вертикальный спец. 69 Ввод кабельный специальный 71 Ввод трансформаторный боковой Т1 72 Ввод трансформаторный фронтальный Т2 79 Ввод трансформаторный специальный 90 Секция термокомпенсации 1500 мм 91 Секция понижающая 1500 мм 92 Секция перехода нейтрали 1000 мм 93 Секция перехода фаз 1000 мм 94 Секция регулируемая 1300 мм ± 200 мм 95 Блок соединительный 96 Блок отбора мощности (отводный блок, секционирования, понижения сечения, арт. 87) 97 Кожух фланцевый, кожух защитный 98 Крепление КР 99 Заглушка торцевая. Если секция нестандартная (специальная), в условном обозначении добавляется дополнительный признак (размер, количество отводов и др.).	

Руководитель ОС _____ **О.Я. Гребенюк**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Н.А. Николаев**
Подпись