ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ120.RU.C00115

Срок действия **с** 29.07.2025 **по** 28.07.2028

№ 0000159

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг». Место нахождения: 119501, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципального округа Очаково-Матвеевское, улица Веерная, дом 2, помещение 2П. Телефон: +7(495) 011-03-06, адрес электронной почты: info@profeks.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.120 от 21.06.2022 года.

ПРОДУКЦИЯ Шинопроводы с литой изоляцией типов СВА, СВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY» (см. приложения - бланки №№ 0000160 - 0000161)
ТУ 27.32.13-013-97798631-2020 «ШИНОПРОВОДЫ магистральные с литой изоляцией типов СВА, СВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»
Серийный выпуск

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 27.32.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ IEC 61439-1-2013 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования".
ГОСТ IEC 61439-6-2017 "Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 6. Системы сборных шин (шинопроводы)".

код ТН ВЭД 8536 90 010 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Металлург»
Юридический адрес: 346715, Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское с.п., тер. Промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, зд.79, оф. 203
ИНН: 6166059176

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Металлург»
Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 346715, Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское с.п., тер. Промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, зд.79, оф. 203
Телефон: (863) 322-33-90. E-mail: info@metaenergy.ru
ИНН: 6166059176

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 127-07-25-Д-ВТ от 28.07.2025 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с

М.П.

Руководитель органа Подпись **Т.Е. Овчинникова** инициалы, фамилия

Эксперт Подпись **И.В. Векшин** инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ120.RU.C00115

№ 0000160

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель (при наличии филиала)	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13 8536 90 010 0	Шинопроводы с литой изоляцией типов СВА, СВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»	ТУ 27.32.13-013-97798631-2020 «ШИНОПРОВОДЫ магистральные с литой изоляцией типов СВА, СВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»
	Номенклатурный ряд шинопроводных элементов: **[СВА x y8]n, где** x – номинальный ток в амперах из ряда: 800А, 1000А, 1250А, 1600А, 2000А, 2500А, 3200А, 4000А, 5000А; y – цифры 3, 4 или 5, обозначающие тип компоновки проводников: 3 - 3L, 4 - 3L+PEN, 5 - 3L+N+PE 100%; 8 – степень защиты IP68 по ГОСТ 14254; n - тип секции в соответствии с каталогом предприятия. **[СВС x y8]n, где** x - номинальный ток в амперах из ряда: 1000А, 1250А, 1600А, 2000А, 2500А, 3200А, 4000А, 5000А, 6300А; y – цифры 3, 4 или 5, обозначающие тип компоновки проводников: 3 - 3L, 4 - 3L+PEN, 5 - 3L+N+PE 100%; 8 – степень защиты IP68 по ГОСТ 14254; n - тип секции в соответствии с каталогом предприятия. Номер секции (d) Тип секции (n) 11 Прямая без отводов 1000 мм 12 Прямая без отводов 2000 мм 13 Прямая без отводов 3000 мм 19 Прямая без отводов специальная 21 Прямая с отводами 1500 мм 1 окно 22 Прямая с отводами 2000 мм 2 окна 23 Прямая с отводами 3000 мм 3 окна 29 Прямая с отводами специальная 31 Угол горизонтальный 33 Угол горизонтальный специальный 34 Угол вертикальный 35 Угол вертикальный специальный 36 Угол двойной горизонтальный специальный 37 Угол двойной вертикальный специальный 39 Угол двойной комбинированный специальный 41 Тройник горизонтальный специальный 42 Тройник вертикальный специальный 43 Крестовина горизонтальная специальная 44 Крестовина вертикальная специальная 60 Ввод фланцевый прямой 61 Ввод фланцевый угловой горизонтальный 63 Ввод фланцевый угловой вертикальный	

Руководитель органа _____ **Т.Е. Овчинникова**
Подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ **И.В. Векшин**
Подпись инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ120.RU.C00115

№ 0000161

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель (при наличии филиала)	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13 8536 90 010 0	Шинопроводы с литой изоляцией типов СВА, СВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»	ТУ 27.32.13-013-97798631-2020 «ШИНОПРОВОДЫ магистральные с литой изоляцией типов СВА, СВС на напряжение до 1000 В, товарный знак «METAENERGY»
	71 Ввод трансформаторный боковой Т1 72 Ввод трансформаторный фронтальный Т2 73 Ввод трансформаторный специальный 90 Секция термокомпенсации 1500 мм 91 Секция понижающая 1500 мм 92 Секция перехода нейтрали 1000 мм 93 Секция перехода фаз 1000 мм 95 Блок соединительный 96 Секция переходная с IP68 на IP55 97 Блок отбора мощности (отводный блок, секционирования, понижения сечения) 98 Кожух фланцевый, кожух трансформатора, кожух защитный 99 Заглушка торцевая, крепление КР, КРТ. Если секция нестандартная (специальная), в условном обозначении добавляется дополнительный признак (размер, количество отводов).	

М.П.

Руководитель органа _____ Подпись **Т.Е. Овчинникова** инициалы, фамилия

Эксперт _____ Подпись **И.В. Векшин** инициалы, фамилия