ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AE81.B.02678/23

Серия RU № 0343479

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ". Место нахождения: 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AE81 зарегистрирован 31.03.2015, телефон: 8 (863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПЦ Металлург"
Место нахождения: Россия, 346720, Ростовская область, муниципальный район Аксайский, сельское поселение Большелогское, территория Промышленная зона, улица Новочеркасское шоссе, здание 79, офис 203. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 344065, город Ростов-на-Дону, улица Геологическая, дом 9, ОГРН 1066166042282, телефон: (863) 322-33-90, e-mail: info@metaenergy.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПЦ Металлург"
Место нахождения: Россия, 346720, Ростовская область, муниципальный район Аксайский, сельское поселение Большелогское, территория Промышленная зона, улица Новочеркасское шоссе, здание 79, офис 203. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 344065, город Ростов-на-Дону, улица Геологическая, дом 9

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ МЕДНЫЕ ПЛЕТЁНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, тип ШМПИ S/P Lмм, где S - поперечное сечение проводника в квадратных миллиметрах, число из ряда: 16, 25, 35, 50, 70, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500;
P - ширина контактной площадки в миллиметрах, число из ряда: 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 080, 085, 090, 095, 100, 105, 110, 115, 120; L - длина шины (развёртки) в миллиметрах, число от 50 до 10 000 с шагом 5 мм.
Изготовлена в соответствии с МПРЦ.685527.004 ТУ "ШИНЫ МЕДНЫЕ ПЛЕТЁНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ типа ШМПИ. Технические условия".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 0218-44-22 от 17.03.2022, выданного Испытательным центром электрооборудования Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ME22; акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 671/21-ТС от 20.01.2022
Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51321.1-2007 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний" п. 8.2.2.2, 8.2.9. Условия хранения - категория 3 по ГОСТ 15150-69. Срок службы - 25 лет. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AE81.B.02385/22 от 24.03.2022.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.03.2023 **ПО** 23.03.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) **М.П.** (Терешко Владимир Семенович)
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Мегерян Александр Владимирович
(Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.